

**THÔNG BÁO**

**Về việc mời báo giá: Cải tạo phòng hồi sức thành phòng sạch tại Khoa Phẫu Thuật Hồi Sức Tích Cực - Tim Mạch Lòng Ngực**

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang có kế hoạch tổ chức thực hiện gói thầu: Cải tạo phòng hồi sức thành phòng sạch tại Khoa Phẫu Thuật Hồi Sức Tích Cực - Tim Mạch Lòng Ngực với nội dung sau:

Tên gói thầu: Cải tạo phòng hồi sức thành phòng sạch tại Khoa Phẫu Thuật Hồi Sức Tích Cực - Tim Mạch Lòng Ngực

Kính mời các đơn vị/nhà thầu thi công gửi Hồ sơ báo giá theo thông tin sau:

**1. Hồ sơ báo giá gồm:**

- Thư giới thiệu nộp Hồ sơ báo giá (có đầy đủ thông tin liên hệ với đơn vị/ nhà cung cấp dịch vụ, giấy phép thành lập doanh nghiệp);
- Văn bản chứng minh đơn vị có chức năng trong nội dung đã nêu trên (kèm theo các chứng chỉ, chứng nhận, giấy phép hoạt động, v.v. )
- Các hợp đồng tương tự đã ký kết trong thời gian qua.
- Bảng báo có đầy đủ danh mục, nêu rõ chi tiết nội dung công việc .
- Chi tiết dịch vụ và hàng hóa:(đính kèm danh sách)

**2. Hình thức nộp:** bản giấy đến Phòng hành chính quản trị - Bệnh viện Nhi Đồng 2. Các đơn vị có thể khảo sát hiện trạng trong khoảng thời gian 05 ngày làm việc tại Bệnh viện Nhi Đồng 2.

**3. Địa điểm nộp:** Phòng hành chính quản trị - Bệnh viện Nhi đồng 2, địa chỉ: Công số 4 – 33 Nguyễn Du, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM - 028.38295723 –219

**4. Hạn nộp Hồ sơ báo giá:** đến hết ngày 01/ 8 /2023 (trong giờ hành chính: sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút – chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 00 phút).

Trân trọng,



BS. CKII Trịnh Hữu Tùng

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HCQT (LTT,3)

(Hạng mục thực hiện ban hành kèm theo thông báo ngày 14 tháng 7 năm 2023 Về việc mời báo giá  
Cải tạo phòng hồi sức thành phòng sạch tại Khoa Phẫu Thuật Hồi Sức Tích Cực - Tim Mạch Lồng  
Ngực)

Stt	Mô Tả	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
<b>I. Thiết bị hệ khí sạch</b>				
1	Bộ xử lý không khí AHU 01	bộ	1	
2	Thiết bị Dàn nóng CDU 01	bộ	1	
3	Hộp gió kèm bộ lọc Hepa H13	bộ	5	
4	Hệ thống điều khiển và bảo vệ AHU kèm tủ điện động lực	tủ	1	
<b>II. Lắp đặt hệ khí sạch phòng hồi sức</b>				
1	Lắp đặt thiết bị	hệ thống	1	
2	Lắp đặt hệ ống gió	hệ thống	1	
3	Lắp đặt hệ ống đồng	hệ thống	1	
4	Hệ thống điện	hệ thống	1	
<b>III. Lắp đặt nội thất phòng hồi sức</b>				
1	Trần Panel EPS dày 50mm	m2	90	
2	Cửa trượt (kt tạm tính 1m3x2m2): kiểu khung nhôm cửa kính mờ	bộ	1	
3	Sàn Vinyl kháng khuẩn	m2	100	
4	Tháo dỡ lắp đặt lại, đèn chiếu sáng hiện hữu	Cái	21	
5	Dây điện CVV 2X2,5MM2	M	60	
6	Dây điện CVV 2X4MM2	M	100	
7	Dây điện CV 1X2,5MM2 (dây tiếp địa)	M	160	
8	Bảng điện phòng 1	Cái	1	
9	Bảng điện phòng 1_2	Cái	1	
10	Ổ Cắm điện 3 châu	Cái	14	
11	Vật tư phụ lắp đặt	lô	1	